

## Leistungserklärung 2019

Tür Modell: KMK Typ 45  
KMK-45-EI30-1/2

Innentüre mit Anforderung an Feuer und Rauchschutz Stahlzarge, Holz-  
zarge, Blend-Blockrahmen EN 16034

Feuerwiderstand: EI 30  
Rauchschutz: S 200

Selbstschießung: C  
nur in Verbindung mit geprüften Schließsystem

Freisetzung gefährlicher Stoffe: nein

Brandverhalten für Bauteile: D-s1 d0

Einbruchhemmung: RC 2, nur in Verbindung mit nachgewiesenem  
Schlosstyp, Türblatt nur vollflächig

direkte Luftschalldämmung: max 43 dB,  
nur in Verbindung mit geprüfter Bodendichtung

mit und ohne Verglasung, LA- max: Friesbreiten umlaufend 120 mm, Glas  
EI-30 gem. Prüfnachweis

mit und ohne Oberteil, Füllung und oder Verglasung, Seitenteil,  
einseitig oder 2 seitig